

PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY

OCENA HIGIENICZNA Nr W/321 a/91

Wyrób (materiał): Ceresit CR 65 /Cerecem 65/ wyprawa wodoszczelna

zawierający: tworzywo mineralne z dodatkami organicznymi, wypełniacze i spoiwa produkcji krajowej, dodatki firmy Henkel

przeznaczony do: uszczelnień wielko- i małopowierzchniowych w zbiornikach na wodę do picia i w basenach kąpielowych

oceniono pozytywnie pod względem zdrowotnym przy spełnieniu następujących wymagań: Przed oddaniem zbiornika do użytku należy go umyć lub przepłukać kilkakrotnie wodą i znowu napełnić na 24 h, po tym czasie wodę spuścić do kanalizacji. Następnie należy przeprowadzić kontrolne badania sanitarne wody, które wykonują stacje sanitarno-epidemiologiczne, z uwzględnieniem zawartości chromu. Cement nie może zawierać substancji odpadowych.

Powyzsza ocena może ulec zmianie lub unieważnieniu po przedstawieniu dowodów przez którąkolwiek ze stron, uzasadniających potrzebę wprowadzenia poprawek lub unieważnienia dokumentu. Niniejszy dokument traci ważność w przypadku wprowadzenia zmian jakościowych i ilościowych wyrobu (materiału) i w szczególności zmian w recepturze i technologii wytwarzania.


Producent wyrobu (materiału): Henkel Bautechnik /Polska/ Sp. z o.o.

PL 26-220 Stęparków, Stara Góra

Niniejszy dokument wydano na wniosek: jw.

rszowa, dnia 1993-10-14

Z-ca DYREKTORA
d/s Nadzoru nad Stacjami
Sanitarno-Epidemiologicznymi


Doc. dr hab. med. Stefan Maziarka